

Pytania z dnia: 21.04.2020 r.

Pytanie:

Proszę o doprecyzowanie punktu:

**165 opraw musi pełnić role oświetlenia awaryjnego kompatybilnego z systemem oświetlenia awaryjnego zainstalowanym w Szpitalu, tzn. oprawy muszą być kompatybilne z systemem ZB-S i muszą posiadać protokół komunikacyjny CG-S (Technologia Star). Oprawy również muszą mieć aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP.*

Jakie oprawy mają być uzbrojone w AW z CNBOP? czy to ma być oprawa z poz.1 czyli: Oprawa rastrowa, świetlówkowa, wbudowana w sufit podwieszony o mocy 4x18 W - 297 sztuk? W tym 165 z AW?

Odpowiedź:

Tak, są to oprawy z pozycji 1.

Pytanie:

Jakie oprawy i ile ma mieć IP44? w zestawieniu nie ma zaznaczone....

Odpowiedź:

Do opraw tych należą oprawy:

Poz. 10 – 91szt,

Poz. 3 – 96 szt

Pytanie:

-- Atest PZH muszą mieć oprawy do tzw "pomieszczeń czystych" czyli takich jak sale zabiegowe, operacyjne itp. Czy Państwo wymagacie aby WSZYSTKIE oprawy (np na korytarze, łazienki, WC, pomieszczenia biurowe, gospodarcze itp) miały atest PZH? Jeżeli nie, to proszę doprecyzować ile i jakie oprawy to oprawy do pomieszczeń czystych (w zestawieniu jest pkt: 11. Oprawa świetlówkowa, natynkowa, służąca do „oświetlenia pacjenta" o mocy 1x13 W - 21 szt)?

Odpowiedź:

Oprawy do pomieszczeń czystych to:

- z pozycji 1 opraw tego typu jest: 73 szt

- z pozycji 5 opraw tego typu jest: 21 szt
- z pozycji 4 opraw tego typu jest: 31 szt
- z pozycji 8 opraw tego typu jest: 22 szt
- z pozycji 11 opraw tego typu jest: 21 szt