

Odpowiedzi na pytania: z dnia 29.04.2020

Pytanie:

1. Jeżeli chodzi o wymianę opraw wbudowanych w sufit podwieszany, prosimy o informację, czy te sufity są rozbieralne?

Odpowiedź:

Część sufitów jest wykonana jako rastrowe (rozbieralne – typu Armstrong) część to sufity z płyt GK – podwieszone, z wykonanymi wycięciami na oprawę.

Pytanie:

2. Czy w innych częściach szpitala była już wykonywana wymiana oświetlenia, a jeśli tak czy sugerują Państwo jakiegoś producenta opraw?

Odpowiedź:

Nie wymienialiśmy w sposób kompleksowy opraw, dokonywaliśmy jedynie miejscowych wymian przez pracowników Szpitala. Nie chcemy sugerować producenta opraw.

Pytanie:

3. Prosimy o informację na jakich warunkach będzie się odbywała wymiana opraw w okresie trwającej pandemii.

Odpowiedź:

Pandemia może spowodować utrudnienia w realizacji przyjętego harmonogramu, przewidujemy możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania.

Pytania:

Lp.	Opis oprawy — stan istniejący	Ilość [szt.]	PYTANIA	ODPOWIEDZI
1.	Oprawa rastrowa, świetłówkowa, wbudowana w sufit podwieszony o mocy 4x18 W	297	Ile szt. w gips kartonie, a ile szt. w amstrangu?	Ok. 10 % w karton gipsie
2.	Oprawa rastrowa, świetłówkowa, wbudowana w sufit podwieszony okrągła o mocy 2x18W	32	Średnica 22,5 cm ?	18,5 cm – otwór w stropie, 22 cm - oprawa
3.	Oprawa, świetłówkowa, wbudowana w sufit podwieszony okrągła o mocy 2x26 W	96	Średnica 22,5 cm ?	18,5 cm – otwór w stropie, 22 cm - oprawa
4.	Oprawa rastrowa, wbudowana w sufit świetłówkowa, podwieszony o mocy 4x14	31	Ile szt. w gips kartonie, a ile szt. w amstrangu?	Ok. 10% w karton gipsie

	W			
5.	Oprawa rastrowa, wbudowana w sufit światłówkowa, podwieszony o mocy 4x40 W	21	Ile szt. w gips kartonie, a ile szt. w amstrongu?	Ok. 10% w karton gipsie
6.	Oprawa rastrowa, wbudowana w sufit światłówkowa, podwieszony o mocy 1x26 W	1	gips karton ? czy amstrong ? Jaki wymiar?	Karton-gips
7.	Oprawa rastrowa, wbudowana w sufit światłówkowa, podwieszony o mocy 3x36 W	3	gips karton ? czy amstrong ? Jaki wymiar?	Karton-gips
8.	Oprawa rastrowa, wbudowana w sufit światłówkowa, podwieszony o mocy 2x36 W	96	gips karton ? czy amstrong ? Jaki wymiar?	Sufit rastrowy (Armstrong)
9.	Oprawa światłówkowa, natynkowa o mocy 2x36 W	32	Jaki wymiar?	Ok. 120cm
10.	Oprawa światłówkowa, natynkowa o mocy 1x36 W	91	Jaki wymiar?	Ok. 120 cm

11.	Oprawa światłówkowa, natynkowa, służąca do „oświetlenia pacjenta” o mocy 1x13 W	21	Kształt, typ taki jak obecnie?	Tak, ale oc zekujemy na propozycje.
12.	Oprawa światłówkowa, natynkowa o mocy 2x18 W	14	Plafon czy oprawa prostokątna ?	Wbudowana w sufit z płyt GK okrągła
13.	Oprawa natynkowa z żarówką o gwincie E27 i mocy 75 W	24	Plafon ? wymiar ?	Plafon
14.	Oprawa światłówkowa natynkowa o mocy 80 W, zamontowana w korytarzu na I piętrze — wymiana źródła oświetlenia, ze względu na charakter zabytkowy korytarza	19	Typ oprawy ? światłówkę 80W zamienić na tubę led ?	Nie, wymienić całą oprawę.
15.	Oprawa światłówkowa, natynkowa o mocy 1x24 W	8	Plafon czy oprawa prostokątna ?	Plafon
16.	Oprawa światłówkowa podwieszana na linkach o mocy 72 W	3	Typ oprawy, wymiar ?	Światło gora/dół, obudowa aluminiowa dł 700mm

Pytanie:

Po wizji lokalnej prosimy o zamieszczenie rzutów(z wymiarami) wraz z informacją o przeznaczeniu pomieszczeń oraz zamontowanymi oprawami w tych pomieszczeniach(typy opraw).Pozwoli to na dobranie odpowiednich opraw względem przeznaczenia tych pomieszczeń.

Odpowiedź:

Rzuty w załączeniu:

- **1 Rzut parteru:** między osiami: od A1 do A9 oprócz pomieszczeń: A.1/27; A1/28; A1/29; A1/30; A1/31; A1/32, których rzuty znajdują się na: **2 Rzucie parteru – rehabilitacja,**
- **3 Rzut I piętra:** między osiami: od A1 do A11,
- **4 Rzut II piętra:** między osiami: od A1 do A13,
- **5 Rzut III piętra:** między osiami: od A1 do A13,

Pytanie:

Z przepisów wynika, że wymiana opraw z świetlówkowych na ledowe ośw. podstawowego awaryjnego należy sporządzić projekt takiego ośw. zatwierdzony przez rzeczoznawcę p.poż. Jeśli państwo jesteście w posiadaniu takiego projektu prosimy o przekazanie.

Odpowiedź:

Podczas remontu poszczególnych kondygnacji były sporządzone dokumentacje projektowe, które były opiniowane przez rzeczoznawcę ds. p-poż., uzyskano pozwolenie na budowę. Zamawiający stoi na stanowisku, że wymiana opraw, bez wymiany instalacji nie wymaga sporządzenia nowego projektu.

Pytanie:

Czy dla opraw z pozycji 1 (Oprawa rastrowa, świetlówkowa, wbudowana w sufit podwieszany o mocy 4x18 W) które pełnią również rolę oświetlenia awaryjnego można przewidzieć dwie osobne, odrębne oprawy, tj. :

- jedna oprawa zapewnia ośw. podstawowe w miejscu zdemontowanej
- druga, osobna oprawa awaryjna, która będzie zabudowana poza oprawą podstawową – będzie ona zabudowana obok oprawy ośw. Podstawowego

Wszystkie wymagania zawarte w ofercie oczywiście zostaną spełnione (natężenie, stopień ochrony IP, sposób połączenia z istniejącym systemem ZB-S itd).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość, pod warunkiem, że nie wymaga to konieczności sporządzenia dodatkowego projektu oraz uzyskania opinii rzeczoznawcy d/s pożarowych

Pytanie:

1. Czy oprawy do stref czystych mają mieć szczelność IP minimum 65?

Odpowiedź:

Oprawy te mają być wykonane jako higieniczne.

Pytanie:

2. Czy na obiekcie sufity podwieszane to kasetonowe czy wykonane z płyt gipsowo kartonowych? Proszę o podanie na jakim suficie podwieszanym poszczególne typy opraw są zamocowane

Odpowiedź:

Występują u nas oba rodzaje sufitów, z tym że sufity kasetonowe stanowią ok. 90%

Pytanie:

3. Czy sufity podwieszane kasetonowe to standardowe 600x600?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie:

4. Czy sufity podwieszane w strefach czystych także są standardowe, czy może w wykonaniu specjalnym do pomieszczeń czystych?

Odpowiedź:

Są to sufity o wymiarach 60x60cm, ale w wydaniu higienicznym.