



TR:

- obwód 1o,
- obwód 2o,
- obwód 3o,
- obwód 4o,
- obwód 5o,

LEGENDA:

- łącznik oświetlenia pojedynczy, IP20
- łącznik oświetlenia pojedynczy, IP44
- łącznik oświetlenia schodowy, IP20
- łącznik oświetlenia schodowy, IP44
- łącznik oświetlenia grupowy, IP20
- łącznik oświetlenia grupowy, IP44
- łącznik krzyżowy, IP44
- czujnik ruchu sufitowy 360°
- tablica rozdzielcza

UWAGA:

- Instalacje gniazd wtykowych należy wykonać przewodami YDYżo 450/750V prowadzonymi:
 - pod tynkiem,
 - n/t w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego,
 - n/t w posadzce w elektroinstalacyjnych rurkach giętkich, stosować osprzęt podtynkowy.
- Łączniki instalować na wysokości 1,4m nad posadzką.
- Nad urządzeniami służącymi ochroni ppoż. należy zainstalować oprawy oświetlenia awaryjnego, wyposażone w jednogodzinny moduł podtrzymania.

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

- m1.1 — PRIMA LED 830 1100lm OPAL 11W IP44 lub równoważna,
- m1.2 — PRIMA LED 830 1900lm OPAL 22W IP44 lub równoważna,
- m1.3 — PRIMA LED 830 2500lm OPAL 26W IP44 lub równoważna,
- m2.1 — MODERNA 2 WT 830 2800lm 20W lub równoważna,
- m2.2 — MODERNA 2 WT 830 4100lm 25W lub równoważna,
- m3.1 — QUADRA LED 830 2300lm 20W lub równoważna,
- m3.2 — QUADRA LED 830 1200lm 11W lub równoważna,
- m4 — CAMELEON LED 790lm 8W IP54 lub równoważna,
- a — COBRA-A 1x1 TA 1N lub równoważna,
- a1 — OP3-a4x1TC1N IP65 -20stC lub równoważna,
- e1 — ASON A 100 TC 1 WH lub równoważna,
- e2 — ASDN A 100 TC 1 WH lub równoważna,

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaż lub inne wprowadzanie do obrotu oraz opracowanie zależne w postaci koncepcji ostatecznej i projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.



"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak
pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpaków 51;
tel./fax (32) 257 06 65; e-mail: hanna.lesniak@studioquattro.eu

NUMER
PROJEKTU
2019_006

OBIEKT

Przebudowa istniejących pomieszczeń szpitalnych wraz z rozbudową w celu wykonania Apteki Szpitalnej w Szpitalu Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach
40-211 Katowice, ul. Ks. L. Markiełki 87

FAZA
P.B.

BRANŻA:
ELEKTRYCZNA

TREŚĆ

PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA

SKALA:
1:100

AUTOR
OPRACOWAŁ:
mgr inż. Tomasz Soluch
SLK/1079/POOE/05

DATA:
09.2019/
01.2020

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Michał Cichoń

NR.
RYS.

SPRAWDZIŁ
mgr inż. Adam Panicz
SLK/0622/PWOE/05

3E