



Numer obwodu	-	-	-	1g DATA	3g DATA	9g DATA	16g DATA	2g	4g	5g	6g	7g	8g	13g	17g
Opis		Lampka sygnalizacyjna potrójna	Ogranicznik przepięć (T2) (dobeżyczyć wg wytycznych producenta)	Gniazda wtykowe obwodów wydzielonych w pom. komory przyjęć i pom. sali szkoleń	Gniazda wtykowe obwodów wydzielonych w pokoju kierownika	Gniazda wtykowe obwodów wydzielonych w pom. izby recepcyjowej	Gniazda wtykowe obwodów wydzielonych w pom. izby ekspedycyjnej z magazynem	Gniazda wtykowe obwodów ogólnego przeznaczenia w pom. komory przyjęć, pom. sali szkoleń,	Gniazda wtykowe obwodów ogólnego przeznaczenia w pom. archiwum, pok. kierownika	Gniazda wtykowe obwodów ogólnego przeznaczenia w pom. pomocniczym, pok. socjalnym, pom. szatni personelu.	Gniazdo wtykowe obwodów ogólnego przeznaczenia w pok. socjalnym - zas. łodówki	Gniazdo wtykowe obwodów ogólnego przeznaczenia w pom. łazienki perdonelu - zas. suszarki do rąk	Gniazdo wtykowe obwodów ogólnego przeznaczenia w pom. szluzy F-U - zas. suszarki do rąk	Gniazdo wtykowe obwodów ogólnego przeznaczenia w pom. komunikacji, mag. płynów infuzyjnych, mag. mat. medycznych, mag. mat. żrących i łatwopalnych	Gniazdo wtykowe obwodów ogólnego przeznaczenia w pom. zmywalni - zas. suszarki do rąk
Typ przewodu	-	3xL1s 1,5	LgY 16	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 5x2,5
Moc zainstalowana	-	-	-	0,2kW	0,2kW	0,2kW	0,2kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	7,0kW
FAZA	-	L1	L1	L1	L2	L3	L1	L2	L2	L1	L2	L3	L1	L1	L1,L2,L3

$P_i = 45,7 \text{ kW}$
 $P_s = 29,98 \text{ kW}$
 $I_n = 46,09 \text{ A}$

Układ sieci: TN-S
 Arkusz 1/3

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaż lub inne wprowadzanie do obrotu oraz opracowanie zależne w postaci koncepcji ostatecznej i projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.

	"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpaków 51; tel./fax (32) 257 06 65; e-mail: hanna.lesniak@studioquattro.eu	NUMER PROJEKTU 2019_006
	OBIEKT Przebudowa istniejących pomieszczeń szpitalnych wraz z rozbudową w celu wykonania Apteki Szpitalnej w Szpitalu Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach 40-211 Katowice, ul. Ks. L. Markiełki 87	FAZA P.B.
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	TREŚĆ SCHEMAT IDEOWY TABLICY TR	SKALA: 1: 100
AUTOR OPRACOWAŁ: mgr inż. Tomasz Soluch SLK/1079/POOE/05		DATA: 09.2019/ 01.2020
OPRACOWAŁ: mgr inż. Michał Cichoń		NR. RYS.
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Adam Panicz SLK/0622/PWOE/05		8E