

Ogłoszenie nr 2022-37973-106118

„Zabudowa instalacji fotowoltaicznej na terenie obiektu Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach przy ul. Markiefki 87”

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach osi priorytetowej:

IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

w ramach projektu pn.: „Zabudowa instalacji fotowoltaicznej na terenie obiektu Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach przy ul. Markiefki 87”

Lista opublikowanych pytań i odpowiedzi

Liczba wyników: 1

Pytanie numer 1, data wysłania 2022-05-05 14:57:01

1. Jaką moc przyłączeniową posiada Zamawiający?
2. Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że koszty związane z zapewnieniem sprawnego łącza internetowego na miejscu montażu instalacji fotowoltaicznej, w trakcie, jak i po zakończeniu montażu leży po stronie beneficjenta. Zapewnienie sprawnego połączenia internetowego jest konieczne do monitorowania prawidłowego funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej jak również skonfigurowania inwertera.
3. Czy Zamawiający posiada umowę kompleksową z Zakładem Energetycznym, czy posiada umowę z innym sprzedawcą energii elektrycznej?
4. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku nieposiadania odpowiedniego miejsca wpięcia, dostosowanego do wielkości instalacji, Zamawiający zobowiązuje się do jego przygotowania (np. odpowiedni przekrój przewodów).
5. Czy Zamawiający jest świadomy konieczności wyłączenia z głównego zasilania budynku, na którym wykonywana będzie instalacja fotowoltaiczna, na czas montażu.
6. Czy Zamawiający jest świadomy, że wszystkie występujące drzewa w pobliżu budynkiem, na którym zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna, wpłyną znacząco na utratę uzysku mocy.
7. Prosimy o wskazanie porycia dachowego miejsca montażu.
8. Prosimy o potwierdzenie, że obie instalacje zostaną zamontowane pod wskazanym w zapytaniu ofertowym adresem (ul. Ks. L. Markiefki 87;40-211 Katowice).
9. Prosimy o informacje czy obie instalacje zostaną podłączone do jednego licznika energii.
10. Czy Zamawiający zezwala na składanie ofert za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, na której zapytanie ofertowe zostało umieszczone zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.
11. Czy Zamawiający zezwala na zastosowanie modułu o mocy 445Wp o parametrach takich samych, bądź lepszych niż te wskazane przez Zamawiającego.
- 12 Prosimy o wskazanie zakresu mocy obu instalacji. Moc pojedynczego panelu wpływa na całkowitą moc

instalacji, co utrudnia dopasowanie komponentu, dlatego też prosimy Zamawiającego o wskazanie zakresu moc obu instalacji (od... do...).

Udzielono odpowiedzi

Ad. 1

Zamawiający posiada łączną moc zamówioną w wysokości 2 x 110kW.

Ad. 2

Zamawiający wnosi, aby zapewnienie łącza internetowego do obsługi inwerterów leżało po stronie Wykonawcy, celem wydzielenia łącza od infrastruktury szpitalnej. Utrzymanie łącza należy skalkulować w całym okresie gwarancji urządzenia.

Ad. 3

Zamawiający nie posiada umowy kompleksowej, umowę sprzedaży energii elektrycznej posiada z innym sprzedawcą.

Ad. 4

Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania odpowiedniego miejsca wpięcia mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Ad. 5

Tak, Zamawiający jest świadomy.

Ad. 6

Tak, Zamawiający jest świadomy.

Ad. 7

Dach w miejscu montażu pokryty jest papą termozgrzewalną. W nowszej części budynku styropapa. W starej części budynku dach betonowy pokryty papą.

Ad. 8

Tak, Zamawiający potwierdza, że obie instalacje zostaną zamontowane pod adresem w Katowicach przy ul. Ks. L. Markiefki na budynku Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia.

Ad. 9

Obiekt wyposażony jest w dwa liczniki energii elektrycznej z uwagi na dwa niezależne źródła zasilania. W chwili obecnej w trakcie ustalenia co do konieczności wymiany licznika (liczników) energii.

Ad. 10

Tak, Zamawiający zezwala na składanie ofert za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności. Oferty złożone wskazaną drogą zostaną odebrane w dniu i godzinie wskazanym jako termin składania ofert i przekazane do Sekretariatu Zamawiającego celem rejestracji wpływu.

Ad. 11

Zamawiający zezwala na zastosowanie modułów o mocy większej niż parametry wskazane w treści zapytania ofertowego, jednakże moc sumaryczna obu instalacji musi mieścić się w przedziale 49,5 kW, a 49,99 kW.

Ad. 12

Zamawiający wskazuje, że moc obu instalacji łącznie sumarycznie musi mieścić się w przedziale 49,5 kW, a 49,99 kW.
